



NAPOMENA:  
 NA 30mm OD PODA KOTLOVNICE PO ZIDU POSTAVITI  
 TRAJNU FELZU IŠKIMN I NA NJU SPOJITI SVE METALNE  
 MASE KOTLOVNICE (MOTORI, UREĐAJE, RAZDIELJIVAČE  
 VENTILE I SL.)

poz.	opis.	proiz.	kom.
1.	KONDENZACIJSKI CIRKO APARAT Q=100kW VITODENS 200 Ne=175W 230V	"WESSMANN"	4
2.	EKSPANZIONI UREĐAJ A-3-2-M Ne=1,5kW 380V	"PIREKO"	1
3.	HIDRAULIČKA SKRETNIČA V=20m <sup>3</sup> /h	"WESSMANN"	1
4.	RAZDIELNIK SABIJNIK NO125 L=1,7m	"PIREKO"	1
5.	CIRKULACIONA PUMPA tip MAGNA 50-120 Ne=790W 230V	"GRUNDFOS"	2
6.	CIRKULACIONA PUMPA tip MAGNA 25-60 Ne=90W 230V	"GRUNDFOS"	1
7.	OMEKŠIVAČ VODE OY 0,5	"PIREKO"	1
8.	RECIRKULACIONA PUMPA tip UP 25-40 Ne=90W 230V	"GRUNDFOS"	1
9.	AKUMULACIJSKI SPREMNIK PTV 500l	"GRUNDFOS"	1
10.	P-RK POSTOJEĆI RAZDIELNIK KOTLOVNICE	"WESSMANN"	1
11.	N-RK NOVI RAZDIELNIK KOTLOVNICE		

<b>IPZ ELEKTROINŽENJERING 22</b> d.o.o. pod. za inženjersko projektiranje, gradbenje i nadzor. ZAGREB, OZALJSKA 93/22 Telefon: +385 1 3897 131, 3897 405 ✉ e-mail: ipz@ipzei22.hr		Investitor: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA Kukuljevićeva 11, Zagreb
Projektant: Branko Čoriko ing.el. <i>brcko</i>	Gradovina: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE	
Suradnici: Dražen Komar struč.spec.ing.el.	Sadržaj: TLOCRT KOTLOVNICE SA ELEKTRIČNOM INSTALACIJOM	
Datum: Svibanj, 2015. Mjerilo: 1:50	T.D. 15/007	Načrt br. G.1